

**R O M A N I A**  
**JUDETUL ILFOV**  
**COMUNA MOGOSOAI**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTARAREA NR. 146**  
**Din 30 noiembrie 2009**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a Studiului de Fezabilitate  
pentru introducerea retelei de apa pe urmatoarele strazi: Chitila Padure, Intrarea  
Chitila Padure, Oslo, Paunului, Intrarea Turmelor**

Avand vedere prevederile HG 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al  
documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice;

In baza dispozitiilor art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia  
publica locala, republicata:

**HOTARASTE:**


**Art. 1** Se aproba indicatorii tehnico – economici si Studiul de Fezabilitate pentru  
introducerea retelei de apa pe urmatoarele strazi: Chitila Padure, Intrarea Chitila Padure,  
Oslo, Paunului, Intrarea Turmelor, conform anexei A;

**Art. 2** Primarul comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentei  
hotarari.

**Art. 3** Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Prefecturii Judetului Ilfov  
pentru control si verificarea legalitatii si o va afisa in locuri publice pentru a fi cunoscuta  
de cetateni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi  
impotriva 0, abtineri 0 dintr-un numar de 15 consilieri prezenti la sedinta.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
**Ene Valentin**



**SECRETAR,**  
**Dogaru Maria**



**La raportul HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a Studiului de Fezabilitate pentru introducerea retelei de apa pe urmatoarele strazi: Chitila Padure, Intrarea Chitila Padure, Oslo, Paunului si Intrarea Turmelor**

## Indicatori tehnici

## Reteaua de distributie apa potabila

Reteaua de distributie este dimensionata pentru o lungime totala de 2675m, din care:

- 2320m, pentru conducte publice de serviciu
- 355m, conducte de bransament(71buc), dupa cum urmeaza

Str Chitila Padure PEID, Dn=110mm, L=1.292m, 27 bransamente

Intr. Chitila Padure PEID, Dn= 63mm, L= 202m, 9 bransamente

Str.Oslo PEID, Dn= 63mm, L= 113m, 4 bransamente

Intr.Turmelor PEID, Dn= 63mm, L= 118m, 4 bransamente

Str.Paunului PEID, Dn=110mm, L= 595m,30 bransamente

Reteaua este executata din tuburi de polietilena de inalta densitate imbinata prin electrosudura. Clasa tuburilor este PN10, PE100.

## Indicatori economici apa

Valoarea investitiei pentru C+M si pentru proiectare

	Valoare C+M	Valoare Proiectare
Strazi	Valoare euro fara TVA	Valoare euro fara TVA
Str Chitila Padure	55.672,27	4.589,92
Intr. Chitila Padure	9.843,70	811,76
Str.Oslo	4.189,92	345,38
Intr. Turmelor	5.142,86	424,37
Str.Paunului	31.125,21	2.566,39

ACHIZITII PUBLICE

Bercan Vicentiu

*VB*

