




**Apă Ilfov**

GRIJĂ PENTRU APĂ.  
RESPECT PENTRU TINEREA



**Către:** Primaria Comunei MOGOSOAIA  
**În att:** Domnului Primar, Paul PRECUP  
**De la:** S.C. APA -CANAL ILFOV S.A.  
**Ref:** Calitate Apa Potabila Mogosoaia

S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.	
INTRARE	Nr. 2663
IEȘIRE	
Ziua... 17	Luna... 02 Anul... 2020

Urgent <input type="checkbox"/>	Pentru informare <input type="checkbox"/>	Pentru comentarii <input type="checkbox"/>	Rugam raspundeti <input type="checkbox"/>	Pentru comunicare <input type="checkbox"/>
---------------------------------	---	--	---	--

*Stimate domnule Primar,*

Urmare a punctului de vedere pe care l-ati solicitat cu privire la serviciul public de furnizare a apei potabile in localitatea dvs., va facem cunoscute urmatoarele:

ROMANIA - JUDEȚUL ILFOV	
COMUNA MOGOSOAIA	
REGISTRATURA	
Nr. 3350	Ziua 17 Luna 02 Anul 2020

Calitatea apei potabile este reglementată prin prevederile Legii Apei Potabile nr. 458/2002, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, lege ce reprezintă transpunerea în legislația națională a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a apei potabile sunt prevăzute în H.G. nr. 974/2004. Potrivit art.7 din Legea 458/2002, monitorizarea calitatii apei potabile se asigura de catre producator, distribuitor si de autoritatea de sanatate publica judeteana (DSP).

Operatorul are implementat Programul de Monitorizare Curenta de Control a Apei Potabile in localitatea Mogosoaia, program avizat de catre DSP Ilfov, prin care se stabileste numarul de prelevari, perioada, precum si locul de recoltare probe (program anexat acestei informari).

De asemenea, intre Operator si DSP Ilfov exista incheiat un contract avand ca obiect realizarea monitorizarii de audit a calitatii apei potabile produse si distribuite, precum si de analiza a parametrilor de calitate a apei potabile efectuata in laboratorul propriu al Apa Ilfov, acreditat RENAR si de catre Ministerul Sanatatii.


Pe fondul procesului de clorinare si al variatiei de regim de curgere a apei prin conducte, exista posibilitatea ca la o anumita perioada, in mod aleator, sa mai apara diverse schimbari de culoare, cauzate de desprinderea depunerilor din interiorul conductelor de distributie.

De asemenea, aparitia apei cu impuritati la robinetul consumatorilor este cauzata si de oprirea si repornirea alimentarii cu apa, in scopul remedierii avariilor din sistem. Reteaua de distributie din localitatea Mogosoaia insumeaza aproximativ 50 kilometri si este data in folosinta in urma cu 15 ani. Uzura acumulata induce frecvente avarii, care impun oprirea apei pe tronsonul afectat, in vederea lucrarilor de remediere necesare. La repornire, anumite cantitati de sedimente sunt antrenate in fluxul de curgere, intr-un mod incontrollabil. Eliminarea acestor sedimente se face aleator si dureaza intre 5 si 15 minute. Din datele pe care le detinem, pe raza localitatii Mogosoaia, nu exista o zona in care aparitia apei murdare la robinet sa fie permanenta sau sa depaseasca timpul mentionat mai sus.



**Apă Ilfov**

GRIJĂ PENTRU APĂ.  
RESPECT PENTRU TINÉ



Pentru rezolvarea unor astfel de situatii se pot efectua purjari punctuale si, in acest scop, echipa operativa locala este la dispozitia utilizatorilor, la numarul de contact 0736 627 203.

Mentionam ca localitatea Mogosoia este inclusa intr-un proiect cofinantat din fonduri europene care vizeaza reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare (P.O.I.M.). Dupa implementarea acestui proiect, nivelul de fiabilitate al sistemului de alimentare cu apa va creste, iar problemele cauzate de aparitia apei murdare la robinet se vor reduce semnificativ.


Suntem constienti in legatura cu disconfortul resimtit de catre abonatii nostri, drept care in perioada imediat urmatoare, in baza unui plan de actiune pe care il vom conveni cu institutia dumneavoastra vom desfasura mai multe actiuni de curatare/purjare a tronsoanelor de retea unde sunt reclamate aspecte privind culoarea apei potabile.

Cele mai recente buletine de analiza a calitatii apei potabile in localitatea Mogosoia, pot fi consultate de catre consumatori pe site-ul companiei [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro).

In final, dorim sa asigurăm toți consumatorii din localitatea Mogosoia că apa potabilă distribuită este sanogenă, fiind lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană și că suntem permanent interesați de îmbunătățirea serviciilor furnizate.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR TEHNIC  
Ing. Mihaela DOGARU



Sef Centru Operational NORD  
Dan Pene

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON